

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон (391)211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Абанскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

663740, п. Абан, ул. Горького, 2, телефон (391-63) 22-2-70, (ondaban@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

с. Устьянск, ул. Мира 27А, пом.4.

(место составления акта)

“ 04 ” октября 20 21 г.

(дата составления акта)

11 часов 30 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 50

По адресу/адресам: Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Мира 27А, пом.4.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки от 01 сентября 2021 № 50 подписанного начальником ОНД и ПР по Абанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю Бикининым Дамиром Ахметовичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая выездная проверка в отношении: Администрации Устьянского сельсовета, Абанского района, Красноярского края

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа)

Дата и время проведения проверки:

“ 20 ” сентября 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч. 00м.
“ 30 ” сентября 20 21 г. с 09 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 3ч. 00м.
“ 04 ” октября 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1ч. 30м.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 06 часа 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы

по Абанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

01.09. 2021 года, лично и.о. главы Устьянского сельсовета Коньгина Е.В. ✓

(фамилия, инициалы, подпись, дата)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Начальник ОНД и ПР по Абанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю Бикинин Дамир Ахметович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: И.о. Главы Устьянского сельсовета Коныгина Елена Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Не созданы условия для забора в любое время года воды из водонапорной башни расположенной по адресу д. Денисовка, ул. Лесная, 8А, являющийся источником наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения (короткий рукав)	Статья 14 (2) Вопросы местного значения городского, сельского поселения. 1. К вопросам местного значения городского поселения относятся: 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. Статья 19 (3) Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: -создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. Пункт 75 (1) Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".	И.о. Главы Устьянского сельсовета Коныгина Е.В.
2	Не созданы условия для забора в любое время года воды из водонапорной башни расположенной по адресу с. Устьянск, ул. Советская, 1А,	Статья 14 (2) Вопросы местного значения городского, сельского поселения. 1. К вопросам местного значения городского поселения относятся: 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. Статья 19 (3) Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. К полномочиям органов местного самоуправления поселений и	И.о. Главы Устьянского сельсовета Коныгина Е.В.

	являющийся источником наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения (короткий рукав)	городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: -создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. Пункт 75 (1) Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутри городских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".	
3	Не обеспечено обслуживание и проведение проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты пожарного гидранта, расположенного по адресу с. Устьянск, ул. Мира, 27Б стр.1	Статья 14 (2) Вопросы местного значения городского, сельского поселения. 1. К вопросам местного значения городского поселения относятся: 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. Статья 19 (3) Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: -создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. Пункт 48 (1) Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	И.о. Главы Устьянского сельсовета Коньгина Е.В.
4	Направление движения к пожарному гидранту расположенного по адресу с. Устьянск, ул. Мира, 27Б стр.1 не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо	Пункт 48 (1) Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения,	И.о. Главы Устьянского сельсовета Коньгина Е.В.

	световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения	находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	
5	Не обеспечена очистка от сухой растительности территория водонапорной башни расположенной в д. Огурцы ул. Береговая, 52.	Пункт 73 (1) Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	И.о. Главы Устьянского сельсовета Коньгина Е.В.
6	Не обеспечена очистка от сухой растительности территория водонапорной башни расположенной в д. Новокиевлянка ул. Покровская, 29А.	Пункт 73 (1) Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	И.о. Главы Устьянского сельсовета Коньгина Е.В.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»
2	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): *отсутствует*


(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Приложение к акту №1 от 04.08.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Красноярскому краю



Бикинин Д.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. Главы Устьянского сельсовета Коньгина Елена Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” _____ 20 ____ г.

v



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19

